

به: عبدالحسین ماژورزاده

سرپرست امور انتقال

موضوع: باطری و شارژر

با سلام

کلیه سرسین محترم نداجی

بسم الله الرحمن الرحیم، ما برک و صالح در کمال اللذات
می: در مطهر ما شایسته فنی مستاد است اصلاح این

۹۸۰۱۰

احتراماً، با توجه به حساسیت باطری و شارژر در پستهای فشار قوی دستور فرمایید مواز زیر به صورت دستورالعمل در اختیار کلیه اپراتورهای پستها قرار گیرد.

- ۱- دمای اسپلیت باطری خانه بر روی عدد 27 تنظیم گردد.
- ۲- باطری خانه بایستی دارای هواکش و ساعت فرمان (تایمر) باشد. (در صورت معیوب بودن یا عدم وجود هر کدام از آنها گزارش نمایید).
- ۳- محیط باطری خانه اعم از قفسه ها (محل نگهداری لوازم) و کف باطری خانه بایستی تمیز و عاری از هر گونه گرد و خاک باشد.
- ۴- به اطلاع می رساند هواکش های نصب شده در اتاق باطری که دارای باطری سیلد (خشک) بوده بصورت ۲۰ دقیقه روشن و ۶۰ دقیقه خاموش و برای باطری تر بصورت ۲۰ دقیقه روشن و ۴۰ دقیقه خاموش می باشد. (در غیر اینصورت موارد را گزارش نمایید).
- ۵- از روشن بودن شارژرها در زمان برداشت اطلاعات اطمینان حاصل نمایید.
- ۶- در زمان یادداشت نمودن مقادیر جریان و ولتاژ DC بایستی کلید مربوطه بر روی درب شارژر (در صورت موجود بودن) بر روی حالت باطری یا CH گذاشته شود و سپس مقادیر نوشته شود.
- ۷- در صورت مصرف بیش از حد اب مقطر در باطریها، موارد را سریعاً گزارش نمایید.

حمید رضا حبیبی

مدیر دفتر فنی انتقال